

Секретарь МБОУ «Лицей № 1»
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1»
 ГОРОДА БРАТСКА
 ИНН 3805104953
 ОГРН 1023800922860
 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
 № 29

Э.К. Чернышев



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области
 (наименование территориального органа МЧС России)
 664003 г. Иркутск, ул. Красноармейская 15
 Тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49

E-mail: mailbox@emercom.intel.ru <http://emercom.intel.ru>

отдел надзорной деятельности г. Братска и Братского района
 (наименование органа государственного пожарного надзора)

665717 г. Братск ул. Обручева 45 тел. 49-50-40 тел. доверия 8(3952)39-99-99
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 566/1/1
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1»
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (МБОУ «Лицей № 1»)
 индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 566 от 23 июля 2014 г. ВРиО главного государственного инспектора г. Братска и Братского района по пожарному надзору Мироманова В.А., ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин 12 августа 2014 г. по 12ч. 00 мин. « 26 » августа 2014 г. проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности с целью контроля за исполнением предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 689/1/1 от 30.08.2013г. Государственным инспектором г. Братска и Братского района по пожарному надзору Хохловой Верой Васильевной,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

на объекте расположенном по адресу: 665709, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Погодаева, д. 8, ул. Приморская, д. 7

совместно с ИО директора МБОУ «Лицей № 1» Гавриковой Татьяной Петровной
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта и Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных по-	Основание: Ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих ус-	06.08.2015	

Государственный инспектор по пожарному надзору *Г.Н. Косов*

	<p>жарных лестниц и ограждения на крыше (ул. Погодаева, зд. 8). Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждения на крыше (ул. Погодаева, зд. 8).</p>	<p>ловий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности;</p> <p>Ст. 151 Заключительные положения. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012г. № 390, 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.</p>		
2.	<p>Не установлены сертифицированные противопожарные двери (с пределом огнестойкости не менее E130 в помещениях электрощитовой (1 дверь), (ул. Приморская, зд. 7)). Установить сертифицированные противопожарные двери (с пределом огнестойкости не менее E130 в помещениях электрощитовой (1 дверь), (ул. Приморская, зд. 7)).</p>	<p>Основание: Ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности</p> <p>Ст. 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов;</p> <p>2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений</p> <p>1. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.</p> <p>2. Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях с массовым пребыванием людей, зданиях, сооружениях и строениях повышенной этажности, а также в зданиях, сооружениях и строениях с пребыванием детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения должна обеспечиваться в первую очередь системой предотвращения пожара и комплексом организационно-технических мероприятий.</p> <p>3. Системы противопожарной защиты зданий, сооружений и строений должны обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.</p> <p>4. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений, а также инженерного оборудования зданий, сооружений и строений определяются в соответствии с федеральными законами о технических регламентах для данных объектов и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Ст. 151 Заключительные положения. СНиП 21-01-97* п. 7.1 Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:</p>	06.08.2015	

		<p>конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;</p> <p>ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделки и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;</p> <p>снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий;</p> <p>наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения;</p> <p>сигнализация и оповещение о пожаре.</p> <p>Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98 раздел III п. 4.1 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских школьных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьями 98, 99 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 года № 375 гражданин, организация, орган власти в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки (далее - заинтересованное лицо), вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки, в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и **их действие не приостанавливается.**

В случае пропуска срока, предусмотренного абзацем первым статьи 99 Административного регламента, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен руководителем органа ГПН, в котором рассматривается жалоба, о чем делается отметка на поступившей жалобе в виде соответствующей резолюции (либо ходатайство отклоняется соответствующей резолюцией). Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования уведомляется заинтересованное лицо в ответе на жалобу.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на Государственный инспектор по пожарному надзору _____

В.В. Кошкин